

Директору Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Лицей»
наименование организации

Алтайский край, г. Рубцовск,
Ул. Комсомольская, 99
адрес места жительства или нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

25.04.2017г.

г. Рубцовск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, старший инспектор отделения надзорной деятельности территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы - государственный инспектор г. Рубцовска, г. Змеиногорска и Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского, Локтевского, Третьяковского, Курьинского районов по пожарному надзору Воронин Павел Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановления №195 от «25» апреля 2017г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы
на должностное лицо - директора МБОУ «Лицей» Рябову Елену Викторовну

находящееся (зарегистрированной) по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул.
Комсомольская, 99

Материалами установлено, что

06.04.2017г в 11:00 часов, в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 99, нарушила требования Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года (с изменениями от 21 марта 2017 года), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса; в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая отношение к делу; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. В здании МБОУ «Лицей» руководитель не обеспечивает исправность источников внутреннего противопожарного водопровода и не организует проведение проверок их работоспособности, тем самым нарушены требования пункта 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года (с изменениями от 21 марта 2017 года)
2. В здании МБОУ «Лицей» свободный напор у внутренних пожарных кранов не обеспечивает получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания, тем самым нарушены требования пункта 6.8 Строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

(указывается существо нарушения, последствия произошедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.20.4 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо, принять меры к устранению указанных нарушений, а именно создать необходимое давление во внутреннем противопожарном водопроводе
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за не принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись/дата вынесшего представление)

П.А. Воронин

Представление получил 25.04.2017г.

дата, должность, подпись

Е.В. Рябова

представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 65-82-19